

中华人民共和国国家标准

GB/T 13754—2008
代替 GB/T 13754—1992

采暖散热器散热量测定方法

Test methods of thermal output of heating radiators

2008-11-04 发布

2009-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

GB/T 13754—2008

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 符号与单位	3
5 测试样品的选择	3
6 测试系统配置和测试方法	4
7 测试报告	9
附录 A (资料性附录) 水冷却小室构造	10
附录 B (资料性附录) 称重法测试装置原理图	14

前　　言

本标准代替 GB/T 13754—1992《采暖散热器散热量测定方法》。

本标准与 GB/T 13754—1992 相比主要技术内容变化如下：

- 检测对象扩展到整个散热器类，特征公式中引入特征尺寸和流量；
- 规定各个检测实验室应配置自己的标准散热器；
- 与原标准相比，对检测过程的稳态条件做了更严格的规定；
- 增加了金属热强度术语及计算方法。

本标准附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国采暖通风空调及净化设备标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：哈尔滨工业大学、清华大学、中国建筑金属结构协会采暖散热器委员会、中国计量科学研究院、国家空调设备质量监督检验中心、国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心、河南省建筑科学研究院、国家散热器产品质量监督检测中心、天津市产品质量监督检测技术研究院、辽宁省水暖器材产品质量监督检验站、河北圣春散热器股份有限公司、北京佛罗伦萨散热器有限公司、北京三叶散热器厂、山东高密中亚暖通设备有限公司、德国凯美有限公司、北新集团建材股份有限公司住宅部品事业部、上海努奥罗散热器有限公司、北京森德散热器有限公司、天津马丁康华不锈钢制品有限公司、瑞特格散热器(天津)有限公司、天津市华琛散热器有限公司、宁波宁兴金海水暖器材有限公司和中国建筑材料检验认证中心。

本标准主要起草人：路宾、李忠、董重成、狄洪发、宋为民、邱萍、史红卫、栾景阳、王力光、许仕君、侯柏岩、崔可忠、杨德元、江琳、杨华杰、武晓斌、文会通、陈国华、郭占庚、唐广志、张尧舜、宋岩、郑祥元、王新民、冯爱荣。

本标准于 1992 年首次发布。

采暖散热器散热量测定方法

1 范围

本标准规定了采暖散热器(以下简称散热器)散热量测定的术语与定义、符号与单位、测试对象的选择、测试原理、测试装置布置、测试方法和测试报告内容。

本标准适用于热媒为水(热媒温度低于当地大气压力下水的沸点温度),由远程热源提供热量的散热器的标准散热量的测定;测试散热器的散热量不应小于700 W,且对于每立方米小室体积散热量不大于87 W。

热媒为水(热媒温度超过当地大气压力下水的沸点温度)或蒸汽时,散热器散热量可参照本标准进行测定。

本标准不适用于自带热源散热器。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 16803 采暖、通风、空调、净化设备术语

3 术语和定义

GB/T 16803 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

自带热源散热器 independent heating appliances

热源与散热元件集成在一起的散热器。

3.2

组装式散热器 sectional heating radiators

生产和销售时都以同样形式的待组装单元出现,并可将这些单元组装成一个整体。主要以辐射散热器为主。

3.3

标准散热器 master radiator

各检测实验室规定的用于验证测试装置重复性的散热器。该散热器应不易变形和腐蚀,热性能稳定。

3.4

湿换热面 wet heating surface; primary heating surface

散热器中总是与热媒(水或蒸汽)相接触的换热表面,也称一次换热面。

3.5

干换热面 dry heating surface; secondary heating surface

散热器中仅与空气相接触的换热表面(例如:从湿散热面延伸出来的肋片),也称二次换热面。

3.6

散热器类 type of heating radiators

具有类似构造、当高度或长度变化时,散热器的横断面保持不变,或在不影响热媒侧的情况下,散热

器干换热面仅有一个特征尺寸(如板式散热器对流片的高度)发生系统性的变化、至少包含三种以上散热器型号的一类散热器。

3.7

基准点空气温度 reference air temperature

测试小室中心垂线上距地 0.75 m 处测量到的空气温度。

3.8

过余温度 excess temperature

样品进出水平均温度与基准点空气温度的差值。

3.9

标准大气压力 standard air pressure

定义为 101.325 kPa(1.013 25 bar)。

3.10

标准测试工况 standard test conditions

基准点空气温度为 18 °C, 小室大气压力为标准大气压力; 辐射散热器进口水温为 95 °C, 出口水温为 70 °C; 对流散热器进口水温为 88.75 °C, 出口水温为 76.25 °C 的测试工况, 简称标准工况。

3.11

标准过余温度 standard excess temperature

标准测试工况下的过余温度, 该温度为 64.5 K。

3.12

金属热强度 thermal output per weight per temperature difference of radiator

散热器在标准测试工况下, 每单位过余温度下单位质量金属的散热量, 单位为 W/(kg · K)。

3.13

水的质量流量 water mass flow rate

单位时间内流过散热器的水的质量。

3.14

标准质量流量 standard water mass flow rate

在标准测试工况下水的质量流量。

3.15

标准散热量 standard thermal output

在标准测试工况下的散热器散热量。

3.16

特征公式 characteristic equation

在水流量一定时, 散热量作为过余温度的函数表达式。该特征公式为一个具有特征指数的幂函数。

3.17

标准特征公式 standard characteristic equation

在标准水流量下有效, 且在标准过余温度 64.5 K 下的标准散热量可以根据公式得到的特征公式。

3.18

某散热器类的特征公式 regression equation of a type

作为某一特征尺寸的函数, 可以给出某散热器类所包含的所有型号的标准散热量和特征指数的公式。该特征公式在确定散热量时为一幂函数, 其特征指数为特征尺寸的线性函数。

3.19

[测量仪器的]重复性 repeatability [of a measuring instrument]

在相同测量条件下, 重复测量同一个被测量, 测量仪器提供相近示值的能力。

4 符号与单位

本标准使用参数的符号及单位见表 1。

表 1 测试所用符号、参数和单位

序号	参数	符号	单位
1	散热量	Q	W
2	标准散热量	Q_s	W
3	热力学温度	T	K
4	温度	t	°C
5	进口水温	t_1	°C
6	出口水温	t_2	°C
7	进出口温差	$t_1 - t_2$	K
8	平均水温	t_m	°C
9	基准点空气温度	t_r	°C
10	过余温度	ΔT	K
11	比焓	h	J/kg
12	进口比焓	h_1	J/kg
13	出口比焓	h_2	J/kg
14	水的质量流量	G_m	kg/s
15	标准质量流量	G_{ms}	kg/s
16	相对偏差	D_o	—
17	特征尺寸	H	m
18	热阻	R	(m ² · K)/W
19	采样时长	τ	s
20	金属热强度	q	W/(kg · K)

5 测试样品的选择

5.1 当散热器长度相同、高度变化时散热器类测试样品的选择

5.1.1 散热器测试样品的长度宜为 0.5 m~1.5 m。对组装式散热器,其组装单元的数量宜为 10 且散热器长度不应小于 0.5 m。同一散热器类中的不同测试样品应具有相同长度。

5.1.2 当散热器高度变化范围小于1 m时,测试样品高度应分别选取所属类中高度最大值、高度最小值和高度中间值,所选的高度中间值应大于等于且最接近于式(1)表示的高度均值。

式中：

H_a ——高度均值,m;

H_{\max} — 高度最大值, m;

H_{\min} ——高度最小值, m。

5.1.3 当散热器高度变化范围大于 1 m 且小于等于 2.5 m 时,被测样品高度应分别选取所属类中高度最大值、高度最小值和两个高度中间值,这两个高度中间值应分别最接近于式(2)和式(3)表示的高度中间值。

式中：

H_{al} ——第一个高度中间值, m;

H_{a2} ——第二个高度中间值, m。

5.1.4 当该散热器类中所有散热器的高度均低于 300 mm 时,被测样品高度应选择所属类中高度最大值和高度最小值。

5.1.5 当散热器高度范围大于 2.5 m 时,不宜以散热器类作为测试对象。

5.2 除高度外的其他特征尺寸变化时散热器类测试样品的选择

所选择的测试样品应具有相同高度,且其特征尺寸分别为该散热器类中相关特征尺寸的最小值、中间值和最大值,中间值宜按 5.1.2 规定确定。

5.3 测试样品的提交和核对

5.3.1 对第一次申请测试的散热器类或型号，宜同时向测试实验室提交测试样品和产品图纸。产品图纸应由委托方提供。

5.3.2 产品图纸宜包含以下内容：

- a) 图纸上应显示对散热量有影响的所有尺寸和特征,包括焊接和装配的详细方法;
 - b) 图纸上应注明散热器的材料种类,干换热面或湿换热面材料的名义厚度,公差以及涂层类型。

5.3.3 测试实验室根据相关产品标准对样品的外形尺寸进行核对后方可进行散热量测定时。

6 测试系统配置和测试方法


6.1 测试目的

利用本标准规定的测试方法,获得散热器标准特征公式,确定散热器的标准散热量。

6.2 仪器设备

6.2.1 测试装置

测试装置示意图如图 1 所示



- 1——安装被测散热器的闭式小室；
 - 2——小室六个壁面外的循环空气或水夹层；
 - 3——冷却夹层内循环空气或水夹层循环处理装置；
 - 4——检测和控制的仪表及设备；
 - 5——供给被测试散热器能量的热媒循环系统；
 - 6——测试样品。

图 1 测试装置示意图

6.2.2 闭式小室的要求

6.2.2.1 小室内部的净尺寸应为：长度：(4±0.2)m；宽度：(4±0.2)m；高度：(2.8±0.2)m。

6.2.2.2 小室在测试过程中均应保持气密且小室内壁面不应结露。

6.2.2.3 小室的内表面应涂非金属亚光涂料，其发射率不应小于0.9。

6.2.2.4 小室采用空气冷却时，其构造应符合下列要求：

- a) 小室周围应设夹层，夹层内应维持稳定的温度环境；
- b) 小室的四壁、门、屋顶和地面的热阻偏差应小于20%；
- c) 小室门应直接对着夹层外门。夹层外门必须气密，并宜具有和夹层墙相同的热阻；
- d) 夹层外围护层的墙、屋顶和地面总热阻应不小于 $1.73\text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ 。

夹层内由可控温的送回风系统形成的循环空气，使小室的六个面得到均匀冷却。夹层的宽度不得小于0.3m，宜为0.5m；夹层内冷却空气的平均流速宜为 $0.1\text{ m/s} \sim 0.5\text{ m/s}$ 。

6.2.2.5 小室采用水冷却时，其构造应符合下列要求：

- a) 冷却水的循环方式应使小室表面温度均匀；
- b) 安装被测散热器的墙壁内表面，应在整个宽度离地面1.25m的高度内贴以保温板。保温板的厚度宜为6mm，其热阻应为 $(0.05 \pm 0.005)\text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ 。板的外表面涂非金属亚光涂料；
- c) 冷却水的总流量不应少于6000kg/h，每面墙夹层内的水流量应可分别控制；
- d) 小室构造可参照附录A规定建造。

6.2.3 小室内的参数测量

6.2.3.1 空气温度测点

6.2.3.1.1 在小室的中心轴线上温度测点的布置及其测量误差应符合下列规定：

- a) 基准点空气温度，距地0.75m，测量误差应为 $\pm 0.1\text{ }^\circ\text{C}$ ；
- b) 其他点温度：距地0.05m、0.50m、1.50m及距顶面0.05m共4点，测量误差应为 $\pm 0.2\text{ }^\circ\text{C}$ 。

6.2.3.1.2 在每条距两面相邻墙1.0m处的垂直线上，离地面0.75m、1.50m高的两点（共八点）宜设置温度测点，测量误差应为 $\pm 0.2\text{ }^\circ\text{C}$ 。

6.2.3.2 小室内表面温度测点

- a) 六个内表面的中心点，测量误差应为 $\pm 0.2\text{ }^\circ\text{C}$ ；
- b) 安装被测散热器的墙壁内表面与地面垂直的中心线上，距地面0.30m的点，测量误差应为 $\pm 0.2\text{ }^\circ\text{C}$ 。

6.2.3.3 其他参数的测量

- a) 小室内空气的相对湿度，测量误差应为 $\pm 5\%$ ；
- b) 采用空气冷却时夹层内的空气温度，测量误差应为 $\pm 0.5\text{ }^\circ\text{C}$ ；
- c) 采用水冷却时冷却系统入口处的水温，测量误差应为 $\pm 0.2\text{ }^\circ\text{C}$ ；
- d) 大气压力，测量误差应为 $\pm 0.1\text{ kPa}$ 。

6.2.4 热媒循环系统参数的测量

6.2.4.1 应测量散热器进口和出口的水温，或测量其中一处水温及散热器进出口的热水温差。

6.2.4.2 水的质量流量宜采用称重法测量，其测试装置参见附录B。当采用其他方法测量水流量时，该方法应能用称重法验证，且其测量精度不应低于称重法。

6.2.4.3 热媒参数的测量应满足以下要求：

- a) 流量，测量误差应为 $\pm 0.5\%$ ；
- b) 温度，测量误差应为 $\pm 0.1\text{ }^\circ\text{C}$ 。

6.2.5 标准散热器

为验证测试装置测试结果是否在本标准规定的范围内，各检测实验室应至少规定一组辐射散热器和一组对流散热器作为本实验室标准散热器。

式中：

β ——系数，辐射散热器为 0.3，对流散热器为 0.5；

p ——测试小室的平均大气压力，kPa；

p_0 ——标准大气压力，101.3 kPa。

6.4.3 特征公式确定

6.4.3.1 测试工况

特征公式确定至少要过余温度分别为 $32\text{ K}\pm 3\text{ K}$ 、 $47\text{ K}\pm 3\text{ K}$ 和 $64.5\text{ K}\pm 1\text{ K}$ 这三个工况测试的基础上进行。

在确定特征公式的过程中，除应遵循 6.4.3.2 规定的稳态条件外，不同工况间基准点空气温度的变化不应超过 1 K。

不同工况间的水的质量流量应相同，与平均值的相对偏差不超过 $\pm 1\%$ 。该流量应符合以下要求：

a) 过余温度为 $64.5\text{ K}\pm 1\text{ K}$ ；

b) 对辐射散热器，散热器进出口温差为 $25\text{ K}\pm 1\text{ K}$ ；对对流散热器，散热器进出口温差为 $12.5\text{ K}\pm 1\text{ K}$ 。

6.4.3.2 稳态条件

6.4.3.2.1 应通过自控系统对相关参数进行定时监测。当在至少 30 min 内得到的所有读数（至少 12 组）与平均值的最大偏差小于下列范围时，可以认为达到稳态条件：

a) 热媒循环系统的稳态条件如下：

测试参数	与平均值的最大偏差
流 量	$\pm 1\%$
温 度	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$

b) 测试装置环境的稳态条件如下：

测试参数	与平均值的最大偏差
各壁面中心温度	$\pm 0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$
安装散热器墙壁内表面温度	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$
基准点温度	$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$

6.4.3.2.2 在测试过程中热媒循环系统和测试装置环境都应保持稳态条件。

6.4.3.3 测试时间及记录

为了便于数据处理以及数据的安全纪录和存放，所有测量过程都可以采用电子文件记录。

在确定热媒管路和测试装置在某一状态下已达到稳定要求后，在等时间间隔上连续进行十二次测试，其总时间不得小于 0.5 h。要求测量的热媒和小室的数据，包括温度、流量应予记录。

在证实记录值符合所要求的偏差范围内之后（包括稳态条件）便可采用平均值来确定散热器的特征公式。

6.5 测量仪器的准确度与不确定度

6.5.1 质量

6.5.1.1 采用称重法称重时，称量装置在称量称水容器中水的质量时每 10 kg 测量误差不应大于 2 g。

6.5.1.2 散热器质量应采用不应低于三级的台秤称量得到。

6.5.2 时间

用来测量收集水的时间计时器的测量误差不应大于 0.01 s，该计时器与一个开关系统以及在称水容器和集水罐之间切换的一个出水装置联动。每次称量收集水的时间不应少于 60 s。

6.5.3 温度

6.5.3.1 温度测量应遵照相关的国家标准和规程。

6.5.3.2 水温应在被测散热器与水系统的连结点处直接测量。如不可能在该处测量时，则测温点与散

GB/T 13754—2008 ΔT_s ——标准过余温度, $\Delta T_s = 64.5 \text{ K}$; G ——散热器未充水时的质量, kg。

7 测试报告

7.1 测试实验室应根据本标准规定的测试程序和计算方法出具测试报告。

7.2 测试报告中应包括以下内容:

- a) 每个被测样品或散热器类的标准特征公式;
- b) 每个被测样品的标准散热量;
- c) 每个被测样品的金属热强度;
- d) 样品安装中的任何非标准做法;
- e) 能反映被测散热器构造、形状、主要尺寸及特点的照片或简图;
- f) 不符合本标准规定的测试项目及原因;
- g) 注明被测散热器片数组合长度、重量、制造材料、表面涂料、外形尺寸、连接方式、接管尺寸及安装情况。

被测散热器散热量修约时应保留一位小数, 特征公式中的指数和系数应保留四位小数, 温度应保留一位小数。

附录 A
(资料性附录)
水冷却小室构造

A.1 测试小室构造

测试小室应有水冷夹层, 小室内表面应采用薄钢板做成且表面光滑。水冷夹层如图 A.1 和图 A.2 所示, 构成如下:

- 钢制夹层, 水冷却;
- 保温材料注入钢制夹层和外表面钢板之间, 形成一个独立的整体;
- 外表面钢板厚度为 0.6 mm。

钢制水冷夹层如图 A.3 所示, 由以下两层钢板焊接而成:

- 一层是厚度为 2 mm 的平钢板;
- 另一层为 1 mm 厚的波浪型钢板, 与平钢板一起形成若干横截面积约 150 mm^2 的水道。

保温层的厚度为 80 mm, 每一壁面、地面和顶面的总热阻最小为 $2.5(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$ 。被测散热器安装的壁面也是同样的夹层, 但不与冷却水系统相连(即水道中不走水)。测试小室的内表面应刷一层哑光涂料, 其发射率不应小于 0.9。小室各个壁面均组装而成, 内外结构均自成体系, 没有热桥如图 A.4 所示。冷却水环路和夹层水道的连接参见图 A.5 所示。为小室内外水电连接的洞口应进行密封以保证小室气密性。

单位为毫米




图 A.1 水冷夹层

A.2 测试小室的密闭性

测试小室的构造应充分密闭以防止无组织的空气侵入。

A.3 冷却系统

小室冷却系统应保证在被测散热器允许的最大散热量下,测试小室任一被冷却壁面内表面的温度与所有被冷却壁面内表面的平均温度之差不大于 ± 0.5 K。为实现这一目的,针对每平方米被冷却壁面所提供的夹层冷却水流量不应小于80 kg/h。

在测试过程中,应控制被冷却壁面内表面平均温度,使基准点空气温度保持在 18 ± 0.5 °C并符合稳态条件的要求。

小室被冷却壁面内表面平均温度为相关壁面的进水温度和出水温度的平均值。

单位为毫米




图 A.2 留有对外连接洞口的水冷夹层

单位为毫米




图 A.3 水冷夹层横截面图






图 A.4 水冷夹层组装图

GB/T 13754—2008



a) 冷却水接管图



b) 冷却水主环路示意

R——冷媒接口；


 A_s ——空气分离器；

P——水泵。

图 A.5 小室冷却水环路

附录 B
(资料性附录)
称重法测试装置原理图

测试装置工作原理如图 B. 1 所示。部分热媒通过循环泵(1)到高位溢流水箱(5), 同时大部分热媒通过电锅炉(3)和混水装置(4)不断循环。测试中要用的水从高位溢流水箱(5)中流下, 经过精加热装置(15)后, 通过被测散热器(7)流到称重容器(14)中。



- | | | |
|------------|----------|-------------|
| 1——循环泵； | 6——阀； | 11——阀； |
| 2——恒压水箱； | 7——散热器； | 12——过滤器； |
| 3——电锅炉； | 8——阀； | 13——水温测量装置； |
| 4——混水装置； | 9——热交换器； | 14——称重容器； |
| 5——高位溢流装置； | 10——阀； | 15——精加热装置。 |

图 B. 1 测试装置工作原理图

中华人民共和国
国家标 准
采暖散热器散热量测定方法

GB/T 13754—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 30 千字
2009 年 3 月第一版 2009 年 3 月第一次印刷

*

书号：155066 · 1-35788

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/T 13754-2008